DWG. NO.

IT. NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
101				
102				





												PUMP WEIGHT : kg					APPROX. WEIGHT (kg)		
	NO.	STAGE	HP	A	C	K	D	E	L	L1	L2	B	B1	h	h1	H	øF	MOTOR	BED&ACC	TOTAL
△	H01	2	DY-25,30	1655	673	979	238	325	1290	890	200	420	380	100	0	625	19			
△	H02		효성-25,30	1655	673	979	238	325	1260	860	200	420	380	100	0	625	19			
△	H03		하이젠-25	1655	673	979	238	325	1250	850	200	420	380	100	0	625	19			
△	H04		하이젠-30	1655	673	979	238	325	1290	890	200	420	380	100	0	625	19			
△	H05		DY,효성-40	1743	761	979	238	325	1300	900	200	450	390	125	0	650	24			
△	H06		하이젠-40	1715	733	979	238	325	1350	950	200	450	390	125	0	650	24			
△	H07		DY-50,60	1873	891	979	238	325	1450	1050	200	490	430	125	0	650	24			
△	H08		효성-50,60	1820	838	979	238	325	1390	990	200	490	430	125	0	650	24			
△	H09		하이젠-50	1820	838	979	238	325	1390	990	200	490	430	125	0	650	24			
△	H10		하이젠-60	1920	938	979	238	325	1480	1080	200	490	430	125	0	650	24			



SUCTION
(KS 10K RF)



DISCHARGE
(KS 10K RF)

NOTE

AP : AIR VENT & PRIMING PT 1/2"
DP : DRAINAGE PLUG PT 1/4"
LD : LEAKAGE DRAIN PT 3/8"

※ 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경 될 수 있음.

REVISION				
	4			
	3			
	2			
	1			
DATE	SIGN	DESCRIPTION	NAME	

TYPE	DMV 125-2			DWG.NAME	OUTLINE DIMENSIONS DWG.		
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE	1/1	
H.S. Sim	H.S. Sim	H.S. Sim	H.H. Lee	DATE	2019. 07. 24		
				REF.DWG.NO			

DY (주)대영파워펌프 DAEYOUNG POWER PUMP

DWG. NO. DYO-T-AA1907 △

목형	△
자재	△
주물사	△
가공	△
가공사	△
제관	△
제관사	△
조립	△