




▽ DWG. NO.


IT. NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
101				
102				



													PUMP WEIGHT : kg				APPROX. WEIGHT (kg)		
	NO.	STAGE	HP	A	C	K	D	a	L	L1	L2	B	B1	h	H	øF	MOTOR	BED&ACC	TOTAL
▽	H01	5	10	1297	486	808	368	50	1050	750	150	330	295	75	445	19			
▽	H02		15	1406	595	808	368	50	1130	790	170	390	350	100	470	19			
▽	H03		20	1450	639	808	368	50	1180	840	170	390	350	100	470	19			
▽	H01	6	10	1361	486	872	432	50	1110	810	150	330	295	75	445	19			
▽	H02		15	1470	595	872	432	50	1200	860	170	390	350	100	470	19			
▽	H03		20	1514	639	872	432	50	1240	900	170	390	350	100	470	19			
▽	H01	7	15	1534	595	936	496	50	1260	920	170	330	290	100	470	19			
▽	H02		20	1578	639	936	496	50	1310	970	170	390	350	100	470	19			
▽	H03		DY-25,30	1664	725	936	496	50	1340	940	200	420	380	100	470	19			
▽	H04		효성-25,30	1612	673	936	496	50	1310	910	200	420	380	100	470	19			
▽	H05		하이젠-25	1612	673	936	496	50	1300	900	200	420	380	100	470	19			
▽	H06		하이젠-30	1612	673	936	496	50	1340	940	200	420	380	100	470	19			



SUCTION  
(KS 10K RF)



DISCHARGE  
(KS 10K RF)

NOTE

AP : AIR VENT & PRIMING PT 1/2"  
DP : DRAINAGE PLUG PT 1/4"  
LD : LEAKAGE DRAIN PT 3/8"

※ 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경 될 수 있음.

TYPE DMT 50-5,6,7				DWG.NAME OUTLINE DIMENSIONS DWG.		
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE	N/S
H.S. Sim	H.S. Sim	H.S. Sim	I. Jeon	DATE	2019. 03. 06	
REF.DWG.NO				DWG. NO. DYO-T-AA1903		

**DY** (주)대영파워펌프  
DAEYOUNG POWER PUMP

특정	△
차재	△
주물	△
연사	△
가공	△
가공	△
연사	△
배관	△
배관	△
연사	△
조립	△